



Gmina Dąbrowa Białostocka

ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka
tel. (85) 71 21 100 do 103, fax.(85) 71 21 017
www.dabrowa-bial.pl, e-mail: dabrowab@beep.pl

Dąbrowa Białostocka, 28 styczeń 2022 r.

BRG. 271.1.2022

ID postępowania - 562160

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzieleniu zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynków szkół w Różanymstoku oraz w Suchodolinie na terenie gminy Dąbrowa Białostocka

Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054, 2269), informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Pozycje 7 i 27 w przedmiarze Różanymstok, mówią o demontażu i ponownym montażu pochylni dla niepełnosprawnych i instalacji odgromowej. Czy zamawiający przewiduje wykorzystanie zdemontowanego materiału do ponownego montażu ? Jeśli nie, proszę o specyfikację nowoprojektowanych elementów.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż demontaż pochylni oraz instalacji odgromowej zaplanowano w celu uniknięcia powstania mostków termicznych podczas docieplania budynku. Nie zachodzi potrzeba wymiany istniejących materiałów na nowe, dlatego zdecydowano o ponownym montażu istniejących elementów.

Pytanie nr 2

W przedmiarze Różanymstok w pozycji 25 obmiar wynosi 65m. Rysunek rzut parteru podaje długość budynku 43,05 m a rzuty elewacji wskazują na orynnowanie z obu stron budynku. Biorąc pod uwagę podane wymiary orynnowanie powinno wynosić 86,10 m. Proszę o wyjaśnienie i podanie wymiaru projektowanego orynnowanie.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, iż orynowanie budynku wynosi 86,1 m.

Pytanie nr 3

Proszę o dokładne określenie parametrów styropianu jakiego użyć od wyceny w Szkole Podstawowej w Suchodolinie, ponieważ parametry podane w opisie odpowiadają styropianowi białemu który jest tańszy i łatwiej dostępny, styropian grafitowy jest styropianem droższym oraz występują problemy z jego dostępnością. W związku z dołączeniem odpowiedzi na pytania proszę o wydłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, iż w opisie wystąpił błąd. Należy przyjąć styropian grafitowy 15 cm, $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$, opór cieplny $= 4,84 \text{ m}^2\text{K/W}$, dopuszczalnie w wyniku braku dostępności styropian biały $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$, opór cieplny $= 3,75 \text{ m}^2\text{K/W}$.

Zamawiający informuje również, iż termin składania ofert został wydłużony do dnia 3 lutego 2022 r.

Pytanie nr 4

W SWZ w roz. III pkt 2 podpunkt a) widnieje zapis: "przerobienie kotłowni z paliwa stałego na kocioł gazowy (propan butan)", natomiast w dokumentacji projektowej widnieje zapis "Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji c.o. będzie istniejące źródło ciepła zlokalizowane poza obrębem budynku. Włączenie do istniejącej instalacji c.o. wykonać w pom. kotłowni za istniejącym licznikiem ciepła". Czy modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Różanymstoku wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak proszę o udostępnienie odpowiedniej dokumentacji na przerobienie kotłowni.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Różanymstoku jest podłączony do sieci ciepłowniczej i źródło ciepła nie będzie wymieniane.

Z upoważnienia Burmistrza