



Gmina Dąbrowa Białostocka

ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka
tel. (85) 71 21 100 do 103, fax.(85) 71 21 017
www.dabrowa-bial.pl, e-mail: dabrowab@beep.pl

Dąbrowa Białostocka, 13 września 2024 r.

BRG. 271.91.2024.KS
ID postępowania - 978097

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzieleniu zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację oświetlenia ulicznego

Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1

W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dla oprawy parkowej wymaga montażu cyt. „Montaż zwieszany za pomocą gwintu zewnętrznego 1”, natomiast w załączniku „Zestawienie projektowe2024” użyta numenklatura wskazuje na montaż opraw parkowych zarówno zwieszanych jak i bezpośrednio na słupie. Prosimy zatem o potwierdzenie jaki montaż mają posiadać oprawy parkowe.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wymaga dostarczenia opraw parkowych dostosowanych do montaż zwieszanego jak i montażu na sztorc (nasadzanej). W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza uzupełnioną dokumentację o opis opraw nasadzanych. Oprawy stan istniejący w zestawieniu projektowym oznaczone literą d oznaczają mocowanie dolne, oznaczenie literą g oznaczają mocowanie górne.

Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznika „Specyfikacja Warunków Zamówienia”: cyt.: „Dostarczony osprzęt winien być wyprodukowany na terenie Uni Europejskiej”

Z uwagi na wprowadzoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego modyfikację regulaminu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlmy Polskę z dnia 5 sierpnia 2024 r., zwracam się z prośbą o zmianę wymagania z

Załącznika – Specyfikacja Warunków Zamówienia cyt.: „Dostarczony osprzęt winien być wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej”, który został przeniesiony do specyfikacji z już nieaktualnej wersji Regulaminu § 8, pkt 5 - cyt.: „Wnioskodawca w ogłoszeniu Postępowania zakupowego zastrzega obowiązek użycia przez wykonawcę Nowych opraw wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej.”. W obowiązującym regulaminie zapis dotyczący produkcji opraw oświetleniowych został zmieniony na cyt.: „Wnioskodawca w ogłoszeniu Postępowania zakupowego zastrzega obowiązek użycia przez wykonawcę Nowych opraw wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej lub Nowych opraw dopuszczonych do użycia na terenie Unii Europejskiej.”. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie BGK: https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Fundusze_i_programy/Polski_Lad/Edycja_dziewiata/Regulamin_Edycja_9_05082024.pdf Zmiana regulaminu wynika m.in. z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie KIO 1743/24. Po rozpoznaniu sprawy Izba uznała, że przenoszenie do Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) i Opisu Przedmiotu Zamówienia („OPZ”) wymagania § 8 ust. 5 Regulaminu, narzucającego na wykonawców obowiązku oferowania opraw wyprodukowanych wyłącznie na terenie Unii Europejskiej, wprost narusza regulację art. 99 ust. 4 ustawy Pzp oraz nakazała usunięcie tego wymagania ze SWZ.

Podsumowując, wnoszę o zmianę zapisu Załącznika – „Specyfikacja Warunków Zamówienia” cyt.: „Dostarczony osprzęt winien być wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej” na zgodny z obowiązującym regulaminem BGK, ustawą Prawo zamówień publicznych i orzecznictwem KIO tj. „*musi być fabrycznie nowa i wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej lub fabrycznie nowa i dopuszczona do użycia na terenie Unii Europejskiej.*”

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuszcza oprawy dopuszczone do obrotu na terenie UE zgodnie ze zmienionym regulaminem Rozświetlamy Polskę.

Pytanie nr 3

W załączniku „Dokumentacja_Techniczna_Dąbrowa Białostocka_2024” Zamawiający wymaga: „Bezpośrednia komunikacja sterowników z serwerem, bez urządzeń pośredniczących jak np. sterowniki centralne, bramki, itp.”. Prosimy o doprecyzowanie czy powyższy zapis sugeruje, że każdy sterownik musi posiadać komunikację z serwerem, czy dopuszczalne jest rozwiązanie w którym komunikacja z serwerem odbywa się dla grupy opraw?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie dopuszcza sterowania poprzez dodatkowe urządzenia w tym sterowniki centralne, bramki itp. Komunikacja ma odbywać się bezpośrednio z opraw objętych przedmiotem zamówienia.

BURMISTRZ

mgr Artur Gajlewicz

Dokument podpisany elektronicznie